

OBEC OSRBLIE

Stavebný úrad

Stredná 230, 976 45 Osrbliie

Číslo:292/21
Ev.č.:

V Osrbli 11.10.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC:

Slovenský zväz biatlonu, so sídlom Partizánska cesta 71, Banská Bystrica v.z. Ing. Emil Caban, bytom Klepuš 7, Brezno

-návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre SO 06- Prekládka vodovodu

Územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby a využití územia

Obec Osrbliie, príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 zákona číslo:50/1976 Zb.,o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len stavebný zákon),na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia takto

rozhodol:

podľa §-u 37, stavebného zákona a podľa §-u 39,39a, stavebného zákona vydáva toto
územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby:

pre navrhovateľa :

Slovenský zväz biatlonu, so sídlom Partizánska cesta 71, Banská Bystrica v.z. Ing. Emil Caban, bytom Klepuš 7, Brezno

časť pozemku parc.č. KN-C : 569, 570, 571, 572/6, 697/2, 696, 580, 1807 v kat. úz. Osrbliie

určuje za stavebný pozemok a umiestňuje na ňom stavbu:

"Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre SO 06- Prekládka vodovodu "

pre navrhovateľa :

Slovenský zväz biatlonu, so sídlom Partizánska cesta 71, Banská Bystrica v.z. Ing. Emil Caban, bytom Klepuš 7, Brezno

Podľa §-u 39,39a, stavebného zákona a §-u 4 vyhlášky MŽP SR číslo:453/2000 Z.z.,stavebný úrad na umiestnenie stavby a na obsah projektovej dokumentácie určuje tieto podmienky a požiadavky:

1) Slovak Telekom a.s. Bratislava:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného

správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Zauška, jan.zauska@telekom.sk, +421 45 5321630, 0902719521 V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK :

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

2) StVPS a.s., Banská Bystrica:

-V dôsledku prekládky vodovodu a zmeny trasy vodovodného potrubia nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných prevádzkových podmienok, musí byť zaručená primeraná ochrana potrubia a umožnený trvalý prístup k vodovodu počas výstavby a aj po sprevádzkovaní stavby pešo aj mechanizmami pre prípad vykonávania opráv a údržby na vodovodnom potrubí

-V zmysle Zákona 442/2002 Z.z náklady na preložku verejného vodovodu znáša osoba, z podnetu ktorej sa uskutočnila. Vlastníctvo verejného vodovodu sa po zrealizovaní preložky nemení. Ten, kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníčkovi verejného vodovodu dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov.

-Požadujeme prekládku verejného vodovodu vybudovať v zmysle „Technických štandardov“, ktoré sú uvedené na stránke www.stvs.sk, sekcia investičné projekty.

-V stavebnom konaní je nutné predložiť Zmluvu o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky prírodného vodovodného potrubia, uzatvorenú medzi investorom stavby a vlastníkom existujúceho verejného vodovodu (StVS, a.s.).

-Aby parcely, kde je situovaná trasa navrhovanej prekládky vodovodu, boli verejne prístupné, ponechané bez oplotenia

-V prípade vedenia trasy preloženého vodovodu súkromnými pozemkami, žiadame k stavebnému konaniu predložiť „Zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene“, ktorú uzavrie Investor s vlastníckmi pozemkov s obmedzeniami vo využívaní pozemkov v pásme ochrany verejného vodovodu v šírke 1,5 m od okrajov potrubí obojstranne v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z.z

-V zmysle Zákona 442/2002 Z.z. §3: Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany.

Hydranty osadené na verejnom vodovode v správe našej spoločnosti slúžia len na prevádzkové účely (odkalenie, odvzdušnenie vodovodného potrubia).

V prípade zabezpečenia potreby vody pre požiarne účely, si musí túto požiadavku zabezpečiť investor iným spôsobom.

Upozorňujeme:

Verejný vodovod slúži na zabezpečenie dodávky vody pre pitné a hygienické účely.

-Všetky navrhované inžinierske siete požadujeme skoordinať. Odstupové vzdialenosti medzi navrhovanými inžinierskymi sieťami a existujúcimi inžinierskymi sieťami požadujeme dodržať min. v zmysle STN 73 6005.

-Do projektovej dokumentácii požadujeme doplniť pozdĺžny profil Vetvy 2.

-V prípade potreby a miestnej situácie pri realizácii preložiek verejného vodovodu, požadujeme na konci preložiek osadiť hydranty na odvzdušnenie potrubia (požadujeme odkonzultovať na stavbe so zástupcom StVPS, a.s - Mgr. Molčan).

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezaväzuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Podmienky napojenia na verejný vodovod:

- Prepojenie existujúceho vodovodu a preloženého vodovodu realizuje výlučne StVPS, a.s., na základe objednávky podanej na Zákazníckom centre, Sekurisova 4, Brezno. Prepojenie bude realizované na náklady odberateľa.

Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok vodovodného potrubia.

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:

-Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist.zariadení v správe našej spoločnosti.

-Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne :

- min. 1.5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; min. 2.5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

-V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne :

-min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;

-min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne

-V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané ;

-vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;

-vysádzať trvalé porasty;

-umiestňovať skládky;

-vykonávať terénne úpravy.

-Pri križovaní vodovodného / kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami, požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

-V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.

-Požadujeme prizvať zástupcu StVPS. a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka

-V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.

-V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.

-V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

3) SSD a.s. Žilina:

1.V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových

prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

3.V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

4.Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

5.V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

6.Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

4) Stredoslovenská vodárenská a.s. Banská Bystrica:

1)Prekládka vodovodu je vyvolanou investíciou - náklady bude znášať investor, pričom vlastnícky vzťah k vodovodu sa tým nezmení. Pred vydaním stavebného povolenia investor uzavrie s StVS, a. s., Banská Bystrica (organizačno-právne oddelenie) „Zmluvu o podmienkach realizácie, odovzdaní a prevzatí preložky verejného vodovodu“.

2)Ten, kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníčkovi dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie skutočného realizovania stavby a súvisiacich dokladov.

3)Nakoľko po zrealizovaní Preložky bude vodovod umiestnený v území vo vlastníctve investora, investor je povinný rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu v súlade s §19 zákona č. 442/2002 Z. z., t.j. v rozsahu 1,5m od okrajov potrubia obojstranne - vzájomné vzťahy žiadame upraviť „Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ na úrovni investora a StVS. a.s., Banská Bystrica (organizačno-právne oddelenie) pred vydaním stavebného povolenia. (V pásme ochrany verejného vodovodu nesmú byť umiestnené žiadne pozemné a podzemné objekty, vytvárané skládky, vysádzané stromy, zmenená niveleta upraveného terénu pod hranicu určenú STN 75 5401 a vykonávané iné činnosti, ktoré by bránili prevádzkovateľovi vodovodu prístupu k potrubiu pešo a mechanizmami, alebo by mohli ohroziť jeho technický stav.)

4)Preložku žiadame zrealizovať v zmysle „Technických štandardov pre siete verejných vodovodov a verejných kanalizácií“, zverejnených na www.stvs.sk - Investičné projekty.

5)V zmysle par. 46 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.

6)Podmieňujúce vodohospodárske investície musia byť v štádiu prípravy a realizácie časovo skoordované s ostatnými rozvojovými zámermi v dotknutom území - nesmie dôjsť k zhoršeniu pomerov v dodávke vody pre súčasných odberateľov.

7)Existujúce inžinierske siete a súvisiace objekty v našom majetku prevádzkuje

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica. Táto spoločnosť je oprávnená vyjadrovať sa z hľadiska ochrany existujúcich inžinierskych sietí v majetku StVS, a.s. Banská Bystrica a z hľadiska podmienok napojenia sa na tieto siete. Spôsob a miesto napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu ako aj bilančný prísľub na dodávku vody z verejnej siete a vypúšťanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie určí prevádzkovateľ existujúcej vodárenskej infraštruktúry. Dokumentáciu žiadame predložiť prevádzkovateľovi infraštruktúry v našom majetku StVPS, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Prípadné oprávnené požiadavky vyplývajúce z ich vyjadrenia žiadame bezpodmienečne rešpektovať.

5) Lesy SR š.p. OZ Čierny Balog:

-Bližšie podmienky budú stanovené pri stavebnom konaní.

6) Obec Osrblie:

1. Pozemok po dokončení prác uviesť do pôvodného stavu.
2. Na dotknutú časť pozemku po realizácii prekládky vypracovať geometrický plán a na základe GP uzavrieť vecné bremeno. Náklady so zriadením vecného bremena znáša stavebník.

V konaní neboli uplatnená námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie platí dva roky odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť.

Druh, účel a stručný opis predmetu územného rozhodnutia:

Navrhovaná prekládka vodovodu rieši dve vetvy (V1 a V2), ktorých trasa bude vedená takmer v celej dĺžke vo vzájomnom súbehu. Svojou polohou nebude zasahovať do telesa navrhovanej kolieskovej a bežeckej dráhy. Pri paralelnom vedení bude odstup od okraja dráhy min. 2,0 m. Trasa prekládky bude vedená vo voľnom teréne, resp. v miestnej komunikácii. Prekládka bude v celej dĺžke realizovaná z tlakového potrubia PE 100 RC DN 125 (D140x8,3). Realizácia prác je plánovaná v dvoch etapách.

Vetva „V1“

Od miesta napojenia na existujúci vodovod OC DN 125 bude križovať navrhovanú kolieskovú a bežeckú dráhu, od smerového lomu VB1 po VB2 bude pokračovať po jej ľavej strane. Od smerového lomu VB3 po VB4 je vedená v telese miestnej komunikácie. Zvyšná časť trasy je vedená súbežne s hranicou parcely KN-C 580 a ukončená je na pravej strane od vstupu do areálu, na okraji miestnej komunikácie, kde sa opäť napojí na pôvodnú trasu vodovodu OC DN 125. Dĺžka prekladaného úseku bude 184,66 m. Na začiatku aj na konci prekládky bude osadený uzáver DN 125 ovládaný zemnou súpravou. V km 0,139 51 bude v najnižšom mieste trasy osadený podzemný hydrant DN 80, ktorý bude slúžiť na odkalenie potrubia. Hĺbka vodovodného potrubia OC DN 125 nebola overená v teréne, preto výškové vedenie na začiatku a konci prekládky bude prispôbené skutkovému stavu.

Vetva „V2“

Na začiatku navrhovanej prekládky je trasa vedená súbežne s ľavou stranou kolieskovej a bežeckej dráhy, od sta- ničenia km 0,038 82 pokračuje trasa až po koniec prekládky v súbehu s vetvou „V1“. Celková dĺžka prekládky je 210,03 m. Na jej začiatku aj na konci bude osadený uzáver DN 125 ovládaný zemnou súpravou. V km 0,170 63 bude v najnižšom mieste trasy osadený podzemný hydrant DN 80, ktorý bude slúžiť na odkalenie potrubia.

Hĺbka vodovodného potrubia OC DN 125 nebola overená v teréne, preto výškové vedenie na začiatku a konci prekládky bude prispôbené skutkovému stavu.

ODÔVODNENIE:

Podkladom na rozhodnutie boli nasledovné skutočnosti:

-podaný návrh, projektová dokumentácia, oznámenie konania, miestne zisťovanie, zápisnica z konania, vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.

Úvahy pri hodnotení dôkazov:

Zúčastnení na miestnom zisťovaní zhodne konštatovali že so stavbou nebolo započaté. Predložený návrh bol podaný a doplnený v súlade s §-om 3 Vyhlášky MŽP SR č.:453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Rozhodnutia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia dotknutých správcov sietí technického vybavenia nie sú zamietavé. Ich podmienky a požiadavky boli zahrnuté do tohto rozhodnutia.

Použitie správnej úvahy pri použití právnych predpisov, na základe ktorých sa rozhodovalo:

Územné konanie bolo začaté na návrh účastníka. K návrhu bola doložená projektová dokumentácia ustanovená vykonávacím predpisom. V návrhu sa uviedol zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania. Uvedené je v súlade s ustanovením §-u 35 stavebného zákona (ďalej len SZ), pre začatie územného konania. Stavený úrad oznámil začatie územného konania a z konania spísal zápisnicu. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Dotknuté orgány boli upovedomené jednotlivo. Ich stanoviská nie sú zamietavé a u tých ktorý neoznámili svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Uvedené je v súlade s §-om 36 SZ. Podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí zón. Obec má schválený územný plán a stavba je s ním v súlade.

V konaní stavebný úrad zabezpečil súlad dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad. Uvedené je v súlade s §-om 37 stavebného zákona. Podľa §-u 39 a 39a a 39b stavený úrad vydal toto územné rozhodnutie.

Vyrovnanie sa s návrhmi a námietkami účastníkov konania a ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia:

Námietky neboli uplatnené. Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE:

Podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní má účastník konania právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Obec Osrbliu, stavebný úrad. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle pod dobu 15 dní.

Bc. Peter Šiman
starosta obce

**Vyvesené na úradnej tabuli
a na svojom webovom sídle
Obce Osrblie
dňa: 11.10.2021
podpis pracovníka: Kňazíková Iveta
pečiatka obce**

**Zvesené z úradnej tabuli
a zo svojho webového sídla
Obce Osrblie
dňa:
podpis pracovníka:
pečiatka obce**